

ОТЧЁТ

о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований пожарной безопасности

28.07.2025 г.

№ предписания, дата, кем выдано	Наименование нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
от 17.07.2025 №2507/612-26/64-ВО/П Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и прафилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю	Провести эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	до 01.10.2025	Выполнено до 28.07.2025
	Не организована работа по ремонту средств пожаротушения (на пожарных извещателях монтажные колпаки)	до 01.08.2025	Выполнено до 28.07.2025

Заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 22 «Радуга» ст.Лысогорской»

Караева Е.В.